

Розрахунки коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі
напругою 35-110 (154) кВ оператора системи розподілу
(для кожної територіальної одиниці оператора системи розподілу)

№ з/п	Найменування територіальної одиниці ОСР	Кзтг
1	Білогірський	0,656
2	Віньковецький	0,343
3	Волочиський	0,359
4	Городоцький	0,317
5	Деражнянський	0,402
6	Дунаєвецький	0,421
7	Ізяславський	0,474
8	Кам'янець-Подільський	0,472
9	Красилівський	0,439
10	Летичівський	0,517
11	Новоушицький	0,283
12	Полонський	0,208
13	Славутський	0,401
14	Старокостянтинівський	0,483
15	Старосинявський	0,582
16	Теопільський	0,569
17	Хмельницький місто	0,449
18	Хмельницький район	0,304
19	Чемеровецький	0,270
20	Шепетівський	0,421
21	Ярмолинецький	0,311